



Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Политехнический колледж городского хозяйства»

Организационно-правовая документация

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора

от 29.12 2018

№ 859 - ОД

ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке
в СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Санкт-Петербург 2 0 1 8

	Должность	Фамилия, И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Начальник штаба ГО ЧС	Крючков И.Ю.		29.12.2018
Согласовано	Начальник отдела безопасности	Иванов А.Н.		29.12.2018
Согласовано	Начальник отдела ДОУ	Шорина А.В.		29.12.2018

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от 29.12. 2018
№ 859 - ОД

ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке
в СПб ГБПОУ «ПКГХ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке в СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», СНиП 2.0153-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» и определяет организацию и основные направления подготовки к проведению светомаскировки учреждения в целях гражданской обороны.

1.2. Мероприятия по светомаскировке СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее - учреждение) организуются в целях подготовки к введению и ведению гражданской обороны на территории учреждения, для решения задач по подготовке к защите и по защите работников и студентов, материальных и культурных ценностей на территории учреждения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов.

2. Режимы светомаскировки

Системой гражданской обороны предусмотрены два режима светомаскировки: режим полного затемнения:

- частичного затемнения (ЧЗ);

- полного затемнения (ПЗ).

2.1. Режим частичного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится особым постановлением Правительства Российской Федерации на весь угрожаемый период и отменяется Правительством Российской Федерации по окончании угрозы нападения противника. Он не должен нарушать нормальную деятельность учреждения. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (ПЗ).

2.1.1. Наружное и внутреннее освещение учреждения с освещенностью 4 лк и выше снижается путем отключения 50% светильников, от 2 лк снижается - 25% светильников со снятием предохранителей и отсоединением катушек конденсаторов. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности.

Не допускается отключение 2-х подряд расположенных светильников.

2.1.2. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), освещение улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится.

2.1.3. Внутреннее освещение здания снижается до необходимого уровня в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.4. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) должны иметь освещенность 1-20 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.5. Окна и проемы аварийных выходов цокольного этажа заделываются светомаскировочными материалами или закрашиваются темной краской.

2.1.6. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

2.1.7. Работы по выполнению мероприятий «ЧЗ» проводятся силами службы эксплуатации, АХС и нештатного формирования ГО группы охраны общественного порядка.

2.2. Режим полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ).

Включение освещения в режиме «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой ВТ».

2.2.1. В здании учреждения производится полное отключение освещения, за исключением цокольного этажа, приспособленного для укрытия людей.

2.2.2 В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения не более 0,2 лк.

2.2.3. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3-х минут.

3. Действия работников и студентов по сигналу «Воздушная тревога»

Сигнал «Воздушная тревога» подается ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По сигналу «ВТ» необходимо:

3.1. Прекратить все занятия и работы.

3.2. Отключить электроприборы, закрыть форточки и окна.


3.3. Укрыться в цокольном этаже.

3.4. Главному инженеру учреждения обеспечить полное отключение наружного освещения и внутреннего освещения 1-4 этажей здания учреждения.

Разработчик:

Уполномоченный

на решение задач в области ГО и ЧС



И.Ю. Крючков


СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела безопасности

 А.Н. Иванов

29.12. 2018

Начальник отдела ДОУ

 А.В. Шорина

29.12. 2018

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке
 в СПб ГБПОУ «ПКГХ»

Информация о внесенных изменениях					
№ изменения	№ листа	№ и дата приказа	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика